



МЧС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Министру образования  
Оренбургской области  
Лабузову В.А.  
г. Оренбург ул. Постникова 27

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**о соблюдении на объектах соискателя лицензии**  
**требований пожарной безопасности**

11 марта 2009г.

№ 14

Отделением ГПН по Тюльганскому району 9 февраля 2009 г. проведена проверка помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности: Муниципального общеобразовательного учреждения «Ключевская средняя общеобразовательная школа»

**расположенное по адресу:** с. Ключи, Тюльганского района.  
**по заявлению соискателя в лице:** директора Разводовой Елены Владимировны  
**на право получения лицензии:** осуществление образовательной деятельности: дошкольное образование, среднее (полное) общее образование.

**В ходе проверки установлено:** Школа расположена в одноэтажном здании, размером 67 х 12м. высота этажа 3,3 м., спортзал размером 11,5 х 6м. высота этажа 4,2м. Здание 3-й степени огнестойкости, стены кирпичные, потолочные перекрытия из железобетонных плит. Несущие элементы чердачного покрытия деревянные, кровля шиферная.

Отопление водяное осуществляется от центральной газовой котельной с. Ключи, выполнено в соответствии с требованиями норм и правил. Вентиляция естественная.

Замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования проведен ПБОЮЛ Калиновский А.М., лицензия Д 391663, соответствует требованиям нормативных документов, протокол № 313-315 от 5 июня 2008г.

Школа рассчитана на размещение 192 учащихся, педагогический и технический персонал 26 человек. Столовая рассчитана на 40 посадочных мест.

Из здания имеется 4 эвакуационных выхода (центральный 1,9 х 1,2м. и три выхода 1,9х0,9м). Ширина путей эвакуации соответствует нормам. Из спортивного зала имеется выход наружу, соответствует нормам. Горючей отделки на путях эвакуации, стенах и полах нет. Металлические решетки на окнах отсутствуют.

Первичными средствами пожаротушения объект укомплектован, имеется 6 огнетушителей марки ОП -5;10, дата следующей перезарядки 20011 год. Оборудован и укомплектован пожарный щит.

Объект не оборудован автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.

**Группа дошкольного образования** расположен в одноэтажном здании, размером 30 x 12 м, высота этажа 2,7м, 3-й степени огнестойкости, стены кирпичные, потолочные перекрытия из железобетонных плит. Несущие элементы чердачного покрытия деревянные, кровля покрыта кровельным железом.

Отопление водяное осуществляется от центральной газовой котельной с. Ключи, выполнено в соответствии с требованиями норм и правил. Вентиляция естественная.

Обработка огнезащитным составом горючих элементов чердачного помещения не проведена.

Замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования проведен ПБОЮЛ Калиновский А.М., лицензия Д 391663, соответствует требованиям нормативных документов, протокол № 90-93 от 20 мая 2006г.

Группа дошкольного образования рассчитана на размещение 10 детей, обслуживающий персонал 5 человек.

Из здания имеется 2 эвакуационных выхода (размером 1,9 x 0,9м), пути эвакуации соответствуют нормам.

Первичными средствами пожаротушения объект укомплектован, имеется 5 огнетушителей марки ОП -5; дата следующей перезарядки 2011 год.

Объект не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.

Запас воды для целей наружного пожаротушения отсутствует. Ближайшая водонапорная башня расположена на расстоянии 1 км.

Площадь территории составляет 1,44 га. Вокруг здания имеется круговой проезд, дороги и подъездные пути к зданию соответствуют нормам. В ночное время территория освещается уличным освещением, охраняется сторожевой охраной. Прилегающая территория своевременно очищается от мусора и горючих материалов.

Приказом по школе назначены ответственные за обеспечение пожарной безопасности. Руководителем пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума в ООО «ОСТК» г. Оренбург, удостоверение № 19 от 18.07.08г. Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности. В 2009 году переработан и вывешен на видном месте план эвакуации на случай возникновения пожара. Ведется журнал противопожарного инструктажа, последняя отметка проведения инструктажа сентябрь 2008г.

В соответствии с целевой программой «Безопасность образовательных учреждений Тюльганского района на 2006-2010г» утверждённой решением Совета депутатов на обеспечение пожарной безопасности МОУ «Ключёвская средняя общеобразовательная школа» в 2008 году освоено 74 тыс. рублей. Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре планируется выполнить в 2009 году.

**ВЫВОД:** Система пожарной безопасности МОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа» **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности осуществление образовательной деятельности: дошкольное образование, среднее (полное) общее образование.

Настоящее заключение действует в течении 6 месяцев с момента его подписания до получения лицензии.

Начальник отделения ГПН по Тюльганскому району Майор вн. службы



Гайгалович О.М.